



161212050682

# 检测报告

TEST REPORT

报告编号:

GST20210716-006

项目名称:

安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心水质检测

客户名称:

安徽江淮汽车集团股份有限公司

检测类别:

委托检测





报告日期:

2021年7月23日



第 1 页 共 2 页

| 检测依据                                        | 主要检测仪器           | 检出限<br>或最低检测浓度 | 单位   | 检测项目  |             |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|------|-------|-------------|
| pH 计法《水和废水监测分<br>(第四版)国家环境保护总<br>局》(2002 年) | PHB-6 便携式 pH 计   | /              | 无量纲  | pH 值  | 便携式<br>分析方法 |
| 总磷的测定 钼酸铵分光光度<br>法 GB 11893-1989            | 721 型可见分光光度<br>计 | 0.01           | mg/L | 总磷    | 水质          |
| 水质 氨氮的测定 纳氏试剂<br>分光光度法 HJ 535-2009          | 721 型可见分光光度<br>计 | 0.025          | mg/L | 氨氮    |             |
| 水质 化学需氧量的测定<br>重铬酸钾法 HJ 829-2017            | HCA-100          | 0.01           | mg/L | 化学需氧量 |             |







## 说 明

- 一、本检测报告仅对此次采样/送检样品检测结果负责。
- 二、任何单位和个人不得对报告的内容、增加或删除内容、篡改数据或作无效声明。
- 三、未经检测单位书面批准，不得扫描或部分复印检测报告。
- 四、不得利用本检测报告作任何商业性的宣传活动。
- 五、本单位应客户要求，对检测结果和相关资料保密。
- 六、若委托单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。

### 本检测单位通讯资料：

单位名称：安徽国晟检测技术有限公司

单位地址：合肥市高新区合欢路 12 号天龙集团回型楼三楼

电话：0551-63848435

传真：0551-63848435

邮政编码：230088